



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 51 tel. 84 664 44 78 / 79 fax 84 664 23 61

NIP 9211326039 REGON 000299476

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /SanepidTom/SkrytkaESP

<https://pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl> e-mail psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Tomaszowie Lub. zgodnie z obowiązkami ustawowymi
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PSSE w Tomaszowie Lub.

Tomaszów Lubelski dnia 07.03.2022r.

HK 903 2 7 1 2022



Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lubelski

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
ZA II POŁROCZE 2021 r.**

Działając na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim po rozpatrzeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody rozprowadzanej przez **wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Tomaszów Lubelski**

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w II półroczu 2021r.

Uzasadnienie

W II półroczu 2021r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) pobrano próbki wody do badań:

niepodlega

Lp.	Data pobrania próbki	Lokalizacja punktu poboru		Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań
		Nazwa wodociągu	Punkt poboru		
1	06 07 2021r	wzz Tomaszów Lubelski	Stacja wodociągowa	L 9052 1.1 192 2021 PSSE Zamość	Parametry grupy A i Enterokoki
2			Stacja wodociągowa		Parametry mikrobiologiczne z grupy A i Enterokoki
3	06 09 2021r		Stacja wodociągowa	WD/546/2021 WSSE Lublin	Zakres Z
4					
5	05 10 2021r		Stacja wodociągowa	L 9052 1.1 297 2021 PSSE Zamość	Parametry grupy A i Enterokoki
6					Parametry mikrobiologiczne z grupy A i Enterokoki
7					
8					
9			Stacja wodociągowa		

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w rozporządzeniu

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim nadzorował prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z raportowanych próbek wody pobranych do badania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tomaszów Lubelski w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrano w 2021r próbki wody do badań.

Lp.	Data pobrania próbki	Lokalizacja punktu poboru		Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań
		Nazwa wodociągu	Punkt poboru		
1	20 07 2021r	wzz Tomaszów Lubelski	Stacja wodociągowa	Nr 393/2021 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy A i Enterokoki
2			Siec – Sławex, ul. Łaszczowiecka 14		Parametry mikrobiologiczne z grupy A i Enterokoki
3	17 08 2021r		Stacja wodociągowa	Nr 437/2021 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy A i Enterokoki
4					Parametry grupy A i Enterokoki
5			Siec – Źródło publiczny, ul. Okulickiego i Staffa		
6					
7					
8	21 09 2021r			Stacja wodociągowa, hala	Nr 505/2021 PGKiM

				Tomaszów Lubelski	
9			Stacja wodociągowa, łazienka		Parametry mikrobiologiczne z grupy A
10			Stacja wodociągowa	Nr 588/2021 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy B
11	26 10 2021r		Siec – m prywatne, Rabinowka	Nr 594464/21/SOK J S Hamilton Poland Sp z o o	Parametry grupy A i Enterokoki
12			Stacja wodociągowa	Nr 669/2021 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy A i Enterokoki
13	16 11 2021r		Siec – Skład węgla Krawczyk, ul Chopina		Parametry grupy A i Enterokoki
14			Stacja wodociągowa	Nr 726/2021 PGKiM Tomaszów Lubelski	Parametry grupy A i Enterokoki
15	13 12 2021r		Siec - Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy, ul Wesoła 1		Parametry mikrobiologiczne z grupy A

Wszystkie raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przepisach prawnych

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2021r stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i Enterokoków woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tomaszów Lubelski spełniała wymagania określone w załącznikach 1-2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U z 2017r poz 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi

**PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Piskorska

Otrzymują

- 1 Adresat,
- 2 PGKiM ul Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski,
- 3 A/a.

